



Poročilo o izvedeni nalogi

Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-26/109436-26/68052

Naročnik: EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O.
KREKOV TRG 4
3000 CELJE

Naročilo: eNaročilo, z dne 24.06.2026; Ponudba: PO-2300-26/109436-26/102532, z dne 26.06.2026

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Maribor, 23.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Hotel Kranjska Gora, vrtina
Številka vzorca: 26/68052
Namen: Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem
Naročnik: EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., KREKOV TRG 4, 3000 CELJE
Vzorec odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 26.06.2026 08:15
Mesto odvzema: Interna vodovodna napeljava, Hotel Kranjska Gora, vrtina, pipa
Vzorec sprejel: Mitja Špacapan
Kraj in čas sprejema: Kranj, 26.06.2026 11:40

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-26/109436-26/68052-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1004-26/109436-26/68052-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4004-26/109436-26/68052-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Hotel Kranjska Gora, vrtina
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/68052
Namen: Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik: EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., KREKOV TRG 4, 3000 CELJE
Naročilo: eNaročilo, z dne 24.06.2026; Ponudba: PO-2300-26/109436-26/102532, z dne 26.06.2026
Predmet vzorčenja: Trenutni vzorec na mestu odvzema.
Plan vzorčenja: DN 254978, 26.06.2026
Mesto odvzema: Interna vodovodna napeljava, Hotel Kranjska Gora, vrtina, pipa
Metoda vzorčenja: SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 26.06.2026 08:15
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:

Slika mesta odvzema

Sprejem vzorca

Datum in ura: 26.06.2026 11:40
Sprejel: Mitja Špacapan

Datum poročila: 23.07.2026





Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	9.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	26.06.26 26.06.26
pH	7.8			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	26.06.26 26.06.26
<i>Meritev opravljena pri T = 9.8 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	308	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	26.06.26 26.06.26
<i>Popravek rezultata z upoštevanjem temperature kompenzacije aparata</i>					
<i>Meritev opravljena pri T = 9.8 °C</i>					
Motnost	0.12 #	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	26.06.26 26.06.26
Vonj	brez posebnosti #			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	26.06.26 26.06.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Andrej Obronek, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Mitja Špacapan ob 23.07.2026 12:34

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Evidenčna oznaka: 1004-26/109436-26/68052-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Hotel Kranjska Gora, vrtina
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/68052
Namen: Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik: EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., KREKOV TRG 4, 3000 CELJE
Naročilo: eNaročilo, z dne 24.06.2026; Ponudba: PO-2300-26/109436-26/102532, z dne 26.06.2026
Mesto odvzema: Interna vodovodna napeljava, Hotel Kranjska Gora, vrtina, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca **Sprejem vzorca** **Datum poročila:** 10.07.2026
Datum in ura: 26.06.2026 08:15 **Datum in ura:** 26.06.2026 11:40
Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV **Sprejel:** Mitja Špacapan

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat	Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda	Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kalij	0.23	#	mg/L		ISO 17294-2:2023, KR		08.07.26 08.07.26
Magnezij	15	#	mg/L		ISO 17294-2:2023, KR		08.07.26 08.07.26
Kalcij	34	#	mg/L		ISO 17294-2:2023, KR		08.07.26 08.07.26
m-Alkaliteta	147	#	mg/L	CaCO ₃	SIST EN ISO 9963-1: 1998 in SM 2320 B:2017, KR		02.07.26 02.07.26
Hidrogenkarbonati	179	#	mg/L		SM2320 B:2005, KR		02.07.26 02.07.26
Karbonatna trdota	8.2		°N		SIST EN ISO 9963-2:1998, modificirana, KR		02.07.26 02.07.26
Nekarbonatna trdota	0.5		°N		SIST ISO 6059-1996, modificirana in SIST EN ISO 9963-2:1998, modificirana, KR		02.07.26 02.07.26
Skupna trdota	8.7		°N		SIST ISO 6059-1996, modificirana, KR		02.07.26 02.07.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem.

Elektronsko podpisal mag. Andreja Dremelj, univ.dipl.kem. ob 10.07.2026 08:28:57

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Hotel Kranjska Gora, vrtina
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/68052; Lab. št.: 26/7632
Namen: Vzorčenje s kemijskim in mikrobiološkim preskušanjem
Naloga: Vzorčenje in laboratorijsko preskušanje pitne vode
Vodja naloge: Andrej Obronek, dipl.san.inž.
Naročnik: EUROTAS HOTELI, GOSTINSTVO IN STORITVE, D.O.O., KREKOV TRG 4, 3000 CELJE
Naročilo: eNaročilo, z dne 24.06.2026; Ponudba: PO-2300-26/109436-26/102532, z dne 26.06.2026
Mesto odvzema: Interna vodovodna napeljava, Hotel Kranjska Gora, vrtina, pipa
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 26.06.2026 08:15

Odvzel: Mitja Špacapan, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 26.06.2026 11:40

Prevzel: Mojca Polak

Datum poročila: 23.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	26.06.2026 29.06.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	26.06.2026 29.06.2026
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, KR	ni najdeno	CFU/100 mL	26.06.2026 29.06.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ni najdeno	CFU/mL	26.06.2026 29.06.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, KR	ocenjeno 5	CFU/mL	26.06.2026 29.06.2026

Analitik:
Katja Ružič, mag. mikrobiol.

Odgovorna oseba:
Katja Ružič, mag. mikrobiol.

Elektronsko podpisal Katja Ružič, mag. mikrobiol. ob 23.07.2026 11:58:17

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.